

BKZ.342-00008/10

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym na *opracowanie projektów budowlano-wykonawczych
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu: Termomodernizacji
obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych z kompletną instalacją na czterech
indywidualnych budynkach***

Niniejszym informuję, że w dniu 14 lipca br. wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmujące wyżej wymienione postępowanie. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) przedstawiam informacje jak niżej.

Pytanie nr 1: Prosimy o przesłanie informacji na temat poborów wody w poszczególnych budynkach. Dla właściwego oszacowania wartości robót idealne byłoby podanie ilości zużytej ciepłej wody w roku 2009 (z rozbiem na miesiące) o ile liczba mieszkańców była podobna jak w roku 2010, ewentualnie podanie całkowitego zużycia wody zimnej za rok 2009 dla każdego obiektu.

Odpowiedź nr 1:

Poniżej przedstawiam informacje z jednostek organizacyjnych Zamawiającego na temat poboru wody w poszczególnych obiektach objętych przedmiotem zamówienia.

1. Zespół Szkół im Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu ul. 1-go Maja 47

- a) Szkoła posiada własną kotłownię gazową
- b) brak liczników na ciepłą wodę
- c) ogólne zużycie wody zimnej za 2009 rok wynosi = 4.816 m³

2.Dom Pomocy Społecznej we Włóściborzu gm. Dygowo,

- a) DPS posiada własną kotłownię gazową
- b) brak liczników na ciepłą wodę
- c) DPS ma swoje ujęcie wody
- d) ogólne zużycie wody zimnej za 2009 rok wynosi = 6.340 m³

3.Dom Pomocy Społecznej w Gościnie ul. Karlińska 1

- a) Szkoła posiada własną kotłownię gazową
- b) zużycie ciepłej wody za 2009r wynosi = 3.646 m³
- c) ogólne zużycie wody zimnej za 2009 rok wynosi = 7.322 m³

4.Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie ul.

- a) Szkoła posiada własną kotłownię gazową
- b) brak liczników na ciepłą wodę
- c) ujęcie własne wody od 01.01.2009r. do 31.08.2009r. zużycie wynosi = 3.205m³
- d) ujęcie gminne wody od 01.09.2009r. do 31.12.2009r. zużycie wynosi = 5.111m³
- e) ogólne zużycie wody zimnej za 2009 rok wynosi = 8.316 m³

WICESTAROSTA

Jerzy Kojakowski