

Kołobrzeg, 18 kwietnia 2017r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /tekst jednolity z 2015r. Dz.U. z dnia 1 kwietnia 2015r. Pozycja 469/, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje, iż na wniosek złożony w dniu 10.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: przebudowa istniejącego rowu – wykonanie rurociągu PVC Ø 60 cm o długości L=39m na działkach nr 649/4, 382/4 oraz 382/5 obręb Zieleniewo Gmina Kołobrzeg.

1. Urządzeniem wodnym do przebudowy jest istniejący rów zlokalizowany na terenie działek nr 649/4, 382/4 oraz 382/5 obręb Zieleniewo gmina Kołobrzeg. Rów jest urządzeniem odwadniającym tereny nieruchomości bezpośrednio do niego przyległe. Planowana przebudowa istniejącego rowu obejmuje ułożenie rurociągu PVC średnicy 60cm i długości 39 m na podsypce piaskowej, zasypanie rurociągu z zagęszczeniem gruntu warstwami do rzędnej terenu, oraz wykonanie wlotu i wylotu rurociągu do rowu na dz. nr 649/4. Wylot i wlot rurociągu do rowu zostaną umocnione betonową ścianką czołową gr. 15cm oraz darnią.

2. Parametry techniczne:

- średnica rurociągu Ø 60cm
- długość L=39 m
- rzędna terenu 5,60 m npm
- rzędna dna wylotu rurociągu PVC Ø60cm (dz. nr 649/4) wynosi 4,50m npm
- współrzędne geograficzne wylotu N: 54°9'7.03'' E: 15°32'9.28''
- studnia betonowa D1 Ø 1200mm z osadnikiem 0,5 m, wysokość całkowita studni H=1,56m współrzędne geograficzne studni N: 54°9'6.51'' E: 15°32'8.71''
- rzędna dna wlotu rurociągu PVC Ø60cm (dz. nr 649/4) wynosi 4,58m npm
- współrzędne geograficzne wlotu N: 54°9'6.01'' E: 15°32'8.05''

Wlot i wylot do rowu zostaną umocnione betonową ścianką czołową gr. 15cm oraz darnią ułożoną na skarpie z nachyleniem 1:1.


Z up. STAROSTY
mgr inż. Beata Smaruj
NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA