Starostwo Powiatowe
w Kołobrzegu
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

OŚ.6341.00023.2017

Kołobrzeg, 28 kwietnia 2017r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /tekst jednolity z 2015r. Dz.U. z dnia 1 kwietnia 2015r. Pozycja 469/, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje, iż na wniosek złożony w dniu 24.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu tj. przekroczenie rzeki Stramniczki w km 2+785 kolektorem tłocznym kanalizacji sanitarnej DN 90 opracowano w ramach projektu „Budowa sieci wod-kan pod potrzeby osiedla domów jednorodzinnych na działce 260/1 w Niekaninie Gmina Kołobrzeg". Przejście pod rzeką zlokalizowane jest w pasie drogowym ul Działkowej działka nr 256/1 obr. Niekanin, gm. Kołobrzeg.

1. Przekroczenie rzeki Stramniczki wykonane zostanie metoda przewiertu sterowanego. Dla zachowania bezpiecznej eksploatacji kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej DN 90 przejście należy wykonać w rurze ochronnej HDPE de 160 x 11,1 mm L = 31 m.

2. Parametry techniczne:
- średnica rurociągu DN90
- długość rury ochronnej L=31,5m
- rzędna wierzchu rury osłonowej 1,50 mnpm
- rzędna dna cieku w miejscu przekroczenia 2,80 m npm

3. Współrzędne geograficzne
- początek rury ochronnej N: 54°10'2,2" E: 15°36'28,1"
- koniec rury ochronnej N: 54°10'2,4" E: 15°36'26,7"

z up. STAROSTY
mgr inż. Katarzyna Pomarańska
NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA

Sprawę prowadzi: inspektor Beata Smaruj
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 3530160 w.233, fax 094 3540510
www.powiat.kolobrzeg.pl / starostwo@powiat.kolobrzeg.pl