

INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1121/ Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje, iż na wniosek złożony w dniu 24.11.2017r. przez Gminę Kołobrzeg zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie ścieków deszczowych istniejącą kanalizacją deszczową z nawierzchni ulicy Zachodniej w miejscowości Grzybowo, do rowu melioracyjnego KG-K4 wylotem betonowym W1 Ø 20 cm w hm 5+60na terenie działki nr 204 obręb Grzybowo oraz wylotem W2 Ø 60 cm w hm 7+70 na terenie działki nr 114/1 obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg.

1. Szczególne korzystanie z wód dotyczy odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni ulicy Zachodniej w miejscowości Grzybowo, która stanowi drogę gminną tj. jezdnię, chodniki oraz wjazdy na posesję, do rowu melioracyjnego KG-K4 istniejącymi wylotami W1 Ø 20 cm w hm 5+60na terenie działki nr 204 obręb Grzybowo oraz W2 Ø 60 cm w hm 7+70 na terenie działki nr 114/1 obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg.

2. Parametry techniczne istniejących wylotu:

2.1. Wylot W1

- średnica Ø 20 cm
- rzędna dna wylotu 1,38 m npm;
- współrzędne geograficzne N: 54°9'25,98" E: 15°28'57,89"

2.2. Wylot W2

- średnica Ø 60 cm
- rzędna dna wylotu 1,03 m npm;
- współrzędne geograficzne N: 54°9'25,07" E: 15°29'9,77"

3. Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych:

3.1. W1

- $Q_{maxh} = 2,71 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\text{śrd}} = 1,88 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{maxr} = 436 \text{ m}^3/\text{r}$

3.2. W2

- $Q_{maxh} = 1,71 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\text{śrd}} = 1,19 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{maxr} = 888 \text{ m}^3/\text{r}$