

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1.0. Cel i zakres opracowania str. 2
2.0. Podstawy opracowania str. 2
3.0. Opis rozwiązania projektowego str. 2
4.0. Warunki odbioru instalacji str. 5
5.0. Wytyczne montażu i eksploatacji str. 5
6.0. Zestawienie podstawowych materiałów str. 5

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA.

- Instalacja c.o. - parter, skala 1:100	- rys. nr 1
- Instalacja c.o. – I piętro, skala 1:100	- rys. nr 2
- Instalacja c.o. – II piętro, skala 1:100	- rys. nr 3
- Instalacja c.o. – III piętro, skala 1:100	- rys. nr 4

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku internatowym Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu, ul. Arciszewskiego 21

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w w/w budynku.

2.0. Podstawa opracowania.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami);
- Inwentaryzacja budowlana w skali 1:100;
- Wizje lokalne w terenie;
- Wytyczne branżowe;
- Obowiązujące normy i przepisy branżowe.

3.0. Opis rozwiązania projektowego.

3.1. Założenia projektowe.

Instalacja c.o. została zaprojektowana z rur miedzianych, kielichowych, łączonych za pomocą lutowania kapilarnego lutem miękkim.

Średnice rur pokazano na rzutach instalacji centralnego ogrzewania.

Dobrane zostały grzejniki firmy PURMO typ C22 o wysokościach 600mm oraz grzejniki łazienkowe typ Santorini.

Projektuje się instalację c.o. pracującą w układzie pompowym, w systemie dwururowym, o parametrach grzejnych 75/55°C.

W najwyższych punktach instalacji, projektuje się zawory odpowietrzające automatyczne.

W najniższych punktach pionów instalacji należy zamontować zawory różnoważące ciśnienie firmy Oventrop typ Hycoccon V dn 15mm, PN16 (na przewodzie zasilającym) oraz Hycoccon DP dn 15mm, PN16 (na przewodzie powrotnym).

Projektuje się zasilanie instalacji c.o. z rozdzielaczy w pomieszczeniu kotłowni. Kotłownia wraz z rozdzielaczami stanowi oddzielne opracowanie.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Moc całkowita – 162 kW

Ciśnienie dyspozycyjne – 78 kPa

Spadek ciśnienia na trasie krytycznej – 78 kPa

Długość trasy odbiornika krytycznego – ok. 190 m (pion nr 15, III piętro)

Przybliżona pojemność wodna układu – ok. 1300 dm³

Łączna liczba odbiorników: 184 szt.

Temperatura zasilania: 75 °C

Temperatura powrotu: 55 °C

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej zostały wykonane przy pomocy programu Instal OZC firmy Instal System i stanowią oddzielne opracowanie.

W obliczeniach tych przyjęto następujące założenia dla budynku:

- ściana zewnętrzna gr. 24 cm – $U_o = 0,24 \text{ W}/(\text{m}^2 * \text{K})$
- ściana zewnętrzna gr. 38 cm – $U_o = 0,22 \text{ W}/(\text{m}^2 * \text{K})$
- ściana wewnętrzna gr. 6 cm – $U_o = 2,39 \text{ W}/(\text{m}^2 * \text{K})$
- ściana wewnętrzna gr. 12 cm – $U_o = 1,94 \text{ W}/(\text{m}^2 * \text{K})$
- ściana wewnętrzna gr. 24 cm – $U_o = 1,58 \text{ W}/(\text{m}^2 * \text{K})$
- ściana wewnętrzna gr. 38 cm – $U_o = 1,27 \text{ W}/(\text{m}^2 * \text{K})$
- stropodach – $U_o = 0,19 \text{ W}/(\text{m}^2 * \text{K})$
- strop wewnętrzny – $U_o = 1,27 \text{ W}/(\text{m}^2 * \text{K})$
- podłoga na gruncie – strefa I – $U_o = 0,71 \text{ W}/(\text{m}^2 * \text{K})$
- podłoga na gruncie – strefa II – $U_o = 0,64 \text{ W}/(\text{m}^2 * \text{K})$
- okno – $U_o = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 * \text{K})$
- drzwi – $U_o = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 * \text{K})$

Przedmiotowy budynek, dla którego projektuje się instalację c.o. znajduje się w I strefie klimatycznej. Temperatura zewnętrzna wynosi -16°C.

Wymagana wydajność na wejściu do instalacji wynosi:

$$G_p = Q / ((1,163 * (t_z - t_p) C_w * g)) = 162\ 000 / (1,163 * 20 * 1 * 978) = \mathbf{7,12 \text{ m}^3/\text{h}}$$

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

gdzie:

Q – wymagana moc cieplna = 162 kW

t_z – temperatura wody zasilającej = 75°C

t_p – temperatura wody powrotnej = 55°C

C_w – ciepło właściwe wody – dla $t=75^\circ\text{C}$ = 1,0 kcal/kg*°C

g – ciężar właściwy = 978 kg/m³

Wymagana wysokość ciśnienia na wejściu do instalacji:

$$H_p = 1,1 * (H_i + H_w) = 1,1 (2 + 7,954) = \mathbf{10,95 \text{ m H}_2\text{O}}$$

gdzie:

H_i - ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji przyjęte w wysokości 2,0 mH₂O

H_w – strata ciśnienia na instalacji = 7,954 mH₂O

1,1 – współczynnik z uwagi na odchyłki od danych katalogowych

3.2 Rozwiązanie techniczne.

Przewody poziome instalacji prowadzić przy ścianach nad podłogą. W miejscach otworów drzwiowych rury prowadzić w obudowanych kanalikach w podłodze.

Instalacja została zaprojektowana z rur miedzianych, kielichowych, łączonych za pomocą lutowania kapilarnego lutem miękkim. Połączenia przewodów z armaturą wykonać przy pomocy złączek mosiężnych, gwintowanych.

Na podłączeniu grzejników typu C zamontować zawory termostaticzne typu RTD-N dn=15mm z głowicami termostaticznymi Danfoss typ RTD Inova. Na podłączeniu grzejników zastosować zawory odcinające Danfoss typ RLV dn=15mm.

W najwyższym punkcie instalacji zasilającej rozdzielacze zamontować automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi dn=15mm.

Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki dwupłytowe typ C22 o wysokości 600mm i 300mm. Podłączenia do grzejników typu C należy wykonać z boku.

Próby szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu.

Płukanie instalacji należy wykonać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych, w szczególności pozostałości topnika w miejscach połączeń lutowanych.

Płukanie instalacji należy przeprowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przewody miedziane zaizolować izolacją termiczną gr. 30mm. W miejscach zmiany trasy przewodów zastosować na odcinkach co najmniej 1 m w obie strony od załamania otulinę gr. min. 50mm, w celu przejęcia wydłużeń liniowych na przewodzie.

4.0. Warunki odbioru instalacji.

Odbiór techniczny wewnętrznych instalacji c.o. obejmuje:

- sprawdzenie dokumentów wymaganych przy odbiorze końcowym (atesty materiałowe, uzgodnienia z dostawcą wody i ciepła, protokoły odbiorów częściowych),
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną,
- badania szczelności.

5.0. Wytyczne montażu i eksploatacji.

Wymiary sprawdzić na budowie !

Wszystkie urządzenia wymagające podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania podłączyć zgodnie z DTR dostarczoną przez producenta.

Prace montażowe instalacji sanitarnych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I i II oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.

Poszczególne instalacje poddać próbie ciśnienia wg obowiązujących przepisów i wytycznych producentów materiałów.

Podane w niniejszym opracowaniu elementy i urządzenia należy traktować jako proponowane. Dopuszcza się montaż innych elementów i urządzeń po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Wszystkie otwory w stropach wykonać pomiędzy elementami konstrukcyjnym – belkami żelbetowymi.

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na jej podstawie można je było łatwo zlokalizować.

6.0. Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń.

1. GRZEJNIKI PURMO:

- C22 600 x 400 – 68 szt.
- C22 600 x 500 – 29 szt.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- C22 600 x 600 – 18 szt.
- C22 600 x 700 – 11 szt.
- C22 600 x 800 – 5 szt.
- C22 600 x 900 – 1 szt.
- C22 600 x 1000 – 7 szt.
- C22 600 x 1100 – 2 szt.
- C22 600 x 1200 – 5 szt.
- C22 600 x 1400 – 2 szt.

- SAN07 400 – 1 szt.
- SAN18 500 – 1 szt.
- SAN18 600 – 32 szt.
- SAN18 750 – 1 szt.
- SAN18 900 – 1 szt.

2. RURY MIEDZIANE:

- Cu 15 mm – 670 m
- Cu 18 mm – 598 m
- Cu 22 mm – 40 m
- Cu 28 mm – 80 m
- Cu 35 mm – 86 m
- Cu 42 mm – 108 m
- Cu 54 mm – 4 m

3. ZAWORY TERMOSTATYCZNE FIRMY DANFOSS typ RTD-N Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ typ Inova standard z wbudowanym czujnikiem dn 15 mm – 184 kpl. (w tym 36 kpl. dla grzejników łazienkowych).
4. ZAWORY POWROTNE FIRMY DANFOSS typ RLV dn 15 mm – 184 szt.
5. ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY FIRMY OVENTROP typ „Hycoccon V” DN 15, PN 16 – 31 szt.
6. REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ FIRMY OVENTROP typ „Hycoccon DP” DN 15, PN 16 – 31 szt.
7. ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE: 36 szt.
8. ZAWORY ODCINAJĄCE PRZY ROZDZIELACZACH DN 40 mm – 2 szt.
9. ZAWORY ODCINAJĄCE PRZY ROZDZIELACZACH DN 50 mm – 2 szt.

Termomodernizacja dla kompleksu Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu

ul. Arciszewskiego 21 – **Budynek Internatu**

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Opracowała:

mgr inż. Małgorzata Zielińska