

**Starostwo Powiatowe
w Kołobrzegu**

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

OŚ.6341.00072.2015

Kołobrzeg, 21 grudnia 2015r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /tekst jednolity z 2015r. Dz.U. z dnia 1 kwietnia 2015r. Pozycja 469/, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje, iż na wniosek złożony w dniu 1.12.2015r. przez Gminę Kołobrzeg zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rurociągu drenarskiego PP Dn 250 mm studni chłonnej na działkach nr 182/13 i 182/14 oraz wylotu betonowego na działce nr 182/39 obręb Korzystno, a także na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni ulicy Szałwiowej w miejscowości Korzystno projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego KB-8/6 w hm 1+40 /do ziemi/.

1. Wykonanie urządzeń wodnych obejmuje wykonanie rurociągu drenarskiego PP Dn 250 mm, studni chłonnej na działkach nr 182/13 i 182/14 oraz wylotu betonowego na działce nr 182/39 obręb Korzystno Gmina Kołobrzeg.

1.1 Rurowciąg drenarski z rur PP wraz ze studnią betonową D1 $\varnothing$ 1000mm/ H=1.28m z osadnikiem 0,5m

- średnica rurociągu Dn 250 mm
- długość rurociągu L=43,0 m
- spadek 3 ‰
- współrzędne geograficzne studni D1 N: 54°9'2,07" E: 15°31'54,24"

1.2 Żelbetowa studnia chłonna

- średnica wewnętrzna 800 mm
- głębokość 3,0 m
- rzędna dna kraty /rzędna dna rowu drogowego na wlocie do studni/ 7,00 m npm
- współrzędne geograficzne N: 54°9'2,02" E: 15°31'54,32"

1.3 Wylot betonowy prefabrykowany – beton B15

- średnica 250 mm
- grubość ścianek 20 cm
- rzędna terenu 7,60 m npm
- rzędna dna rowu 6,5m npm
- rzędna dna rurociągu Dn 250 mm 6,70 m npm
- współrzędne geograficzne N: 54°9'2,9" E: 15°31'55,96"

2. Szczególne korzystanie z wód polegać będzie na odprowadzeniu wód opadowych z ulicy Szałwiowej w miejscowości Korzystno projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego KB-8/6 w hm 1+40 /do ziemi/ na terenie działki nr 182/39 obręb Korzystno, Gmina Kołobrzeg.

2.1 Ilość wprowadzanych ścieków do ziemi:

- $Q_{maxh} = 1,45 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\text{śrd}} = 1,13 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{maxr} = 414,00 \text{ m}^3/\text{r}$


Z up. STAROSTY
mgr inż. Katarzyna Dobrzańska
NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA

Sprawę prowadzi: inspektor Beata Smaruj
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 3530160 w.233
fax 094 3540510

www.powiat.kolobrzeg.pl / starostwo@powiat.kolobrzeg.pl