

INFORMACJA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1121/ Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje, iż na wniosek złożony w dniu 18.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegającego na przebudowie rowu melioracyjnego KG-L w hm 6+80 – 7+00 tj. na rurociąg z rur betonowych lub PVC Ø 80cm L=20m na działce nr 21/16 obręb Grzybowo gm. Kołobrzeg.

1.Urządzeniem do przebudowy jest rów melioracyjny KG-L na dz. nr 21/16 w m. Grzybowo. Rów melioracyjny KG-L znajduje się w zlewni Kanału Grzybowskiego – ujście w km 0+070. Kanał Grzybowski posiada odpływ do Morza Bałtyckiego poprzez melioracyjną stację pomp Grzybowo. Zaprojektowano rurociąg betonowy lub PVC ø 80cm, L=20m, wraz z obustronnym drenażem opaskowym z rur PVC średnicy 113mm w otulinie z włókna syntetycznego o długości L=2x20m = 40m.

2.Parametry techniczne:

- długość rurociągu L=20m
- spadek i=1 ‰
- rzędna terenu 1,80 – 2,26 m npm,
- rzędna dna wlotu rurociągu ø 80cm w studni D1 w hm 7+00 wynosi 0,12 m npm,
- współrzędne geograficzne wlotu N: 54°9'53.74" E: 15°29'35.96"
- rzędna dna wylotu projektowanego rurociągu na połączeniu z istniejącym rurociągiem ø 80cm w hm 6+80 wynosi 0,10 m npm,
- współrzędne geograficzne wylotu N: 54°9'53.75" E: 15°29'34.92"
- studnia betonowa D1/ø1600mm/H=2,18 m z osadnikiem 0,5 m i kratą stalową w hm 7+00,
- współrzędne geograficzne studni N: 54°9'53.74" E: 15°29'35.96"