

STAROSTA KOŁOBRZESKI

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg, dnia 29 grudnia 2016r.

OŚ.6222.00003.2016

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zmian./,
- w nawiązaniu do :
- art. 192 i art. 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 672 ze zmian./

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Sp. z o. o. przy ul. Kołątaja 3 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Kołobrzieskiego wraz z jej późniejszymi zmianami udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji - Centralnej Ciepłowni CC1/2 pracującej z maksymalną wydajnością 105,26 MW zlokalizowanej przy ul. Kołątaja 3 w Kołobrzegu

Orzekam:

I. Zmieniam ostateczną decyzję Starosty Kołobrzieskiego znak OŚ.I.7644-1/2005 z dnia 31 marca 2006r. zmienioną decyzjami:

- znak OŚ.I.7644-1/2005/2007 z dnia 02 marca 2007r.,
- znak OŚ.7644-2/2010 z dnia 05 listopada 2010r.,
- znak OŚ.6222.00002.2011 z dnia 14 lipca 2011r. ,
- znak OŚ.6222.00001.2013 z dnia 21 października 2013r.,
- znak OŚ.6222.00002.2014 z dnia 04 grudnia 2014r.,
- znak OŚ.6222.00001.2013 z dnia 11 grudnia 2015r.

udzielającą Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Sp. z o. o. przy ul. Kołątaja 3 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji - Centralnej Ciepłowni CC1/2 pracującej z maksymalną wydajnością 105,26 MW zlokalizowanej przy ul. Kołątaja 3 w Kołobrzegu, w ten sposób, że:

w punkcie I.2 decyzji pn: "Charakterystyka instalacji IPPC", ulega zmianie:

Ogólna charakterystyka techniczna kotłów typu WR-10M i ma brzmieć :

Kocioł typu WR-10M (K1 i K2) jest kotłem wodnym dwuciągowym o wymuszonej cyrkulacji wody. Powierzchnia ogrzewalna kotła składa się z części opromieniowanej i konwekcyjnej /ekrany komory paleniskowej w I ciągu/ i węzownic w II ciągu. Kocioł na wyjściu spalin posiada podgrzewacz wody. Wyposażony jest w ruszt mechaniczny typu ciężkiego. Powietrze podmuchowe doprowadzone jest pod ruszt w podmuchu strefowym. Odznacza się pewnością cyrkulacji wody ze względu na zastosowanie optymalnych prędkości przepływu wody w powierzchniach ogrzewalnych. Spaliny z kotła usuwane są przez wentylator wyciągowy. Układ odpylania dla obu kotłów WR-10M K1 i K2 oparty jest na bateriach nowej generacji oraz filtrach workowych. Kocioł wyposażony jest w aparaturę kontrolno-pomiarową oraz zabezpieczającą zgodnie z wymaganiami U.D.T. Posiada także układ wizualizacji pracy oraz automatykę umożliwiającą samodzielne prowadzenie kotła na zadanych parametrach. Każdy kocioł wyposażony jest w armaturę kontrolno-pomiarową oraz zabezpieczającą zgodnie z wymogami U.D.T. Posiada opomiarowanie miejscowe i szafę aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pełną automatykę z możliwością uruchomienia ręcznie lub automatycznie.

Emitory i urządzenia ochrony powietrza /dla emitora nr 1/

i ma brzmieć:

Emitor nr 1 podłączone kotły WR-25 x 2 (K5 i K6)

- wysokość 60 m
- średnica 1,4 m

**Urządzenia odpylające /dotyczące usuwania zanieczyszczeń pyłowych ze spalin z kotłów WR-10M (K1 i K2)/
i ma brzmieć**

Dla usuwania zanieczyszczeń pyłowych ze spalin z kotłów WR-10M, K1 i K2 zastosowano układ odpylania oparty na bateriach nowej generacji oraz filtrach workowych, który zapewnia emisję pyłu poniżej 100 mg/Nm^3 ($O_2 = 6\%$) dla całego zakresu obciążenia kotła (t.j. 3,5-13,5 MW).
I stopień odpylania stanowi istniejący multicyklon przelotowy MOS
II stopień odpylania składa się z odpylaczy końcowych w postaci baterii cyklonów nowej generacji NG-3 oraz filtra workowego (81 worków długości 5,5 m).
Bateria cyklonów oparty jest na nowym rodzaju zawirowywacza o zmniejszonych wymiarach i zmienionej geometrii łopatek, w wyniku czego uzyskano efekt wytrącania pyłu o mniejszej wielkości. Skuteczność odpylania wynosi $> 95\%$.

II. Pozostała część ostatecznej decyzji Starosty Kołobrzeskiego znak OŚ.I.7644-1/2005 z dnia 31 marca 2006r. wraz z wcześniejszymi zmianami pozostają w dotychczasowym brzmieniu.

Uzasadnienie

W dniu 20 grudnia 2016r. do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu wpłynął wniosek Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Sp. z o.o. przy ul. Kołłątaja 3 w sprawie zmiany decyzji - pozwolenia zintegrowanego znak OŚ.I.7644-1/2005 z dnia 31 marca 2006r. udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji - Centralnej Ciepłowni CC1/2 zlokalizowanej przy ul. Kołłątaja 3 w Kołobrzegu. Przedmiotowa decyzja była wcześniej kilkakrotnie zmieniana na wniosek Strony i z Urzędu.

W/w wniosek o zmianę związany jest ze zmianą urządzeń odpylających dla kotłów WR 10M (K1 i K2) oraz zmianą średnicy emitora E1 do którego podłączone są kotły WR-25 (K5 i K6). We wniosku wskazano, że zmiana urządzeń odpylających jest wynikiem konieczności dostosowania instalacji do nowych standardów emisyjnych obowiązujących od 01 stycznia 2016r. wprowadzonych rozp. Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2014r. /Dz.U. z 2014r. poz. 1546/, a zmiana średnicy emitora spowodowana była zmniejszeniem emitowanych ilości spalin w związku z zastosowaną automatyzacją procesu spalania i poprawą regulacji powietrza podmuchowego w strefach rusztu. Pozwolenie zintegrowane zostaje zmienione w punkcie I.2 decyzji pn: "Charakterystyka instalacji IPPC", w jego treści dotyczącej: ogólnej charakterystyki technicznej kotłów typu WR-10M, emitora E1 oraz urządzeń odpylających w odniesieniu do kotłów WR-10M.

Do wniosku załączona została analiza dotycząca braku potrzeby sporządzenia raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

Analizując przedmiotowy wniosek uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znaczącego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt. 7 ustawy POŚ.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Kołobrzeskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Otrzymują:

1. Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o. o.
2. OŚ a/a


Małgorzata Domańska
NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska, Warszawa
2. WIOŚ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie
3. Urząd Miasta Kołobrzeg
4. RZGW Kataster Wodny

dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 253 zł na rachunek Urzędu Miasta Kołobrzeg

Sprawę prowadzi:
Z-ca Naczelnika Anna Ginter
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Gryfitów 4 -6, 78 - 100 Kołobrzeg
tel. 094 35301660 w. 232 /fax 094 3540510
www.powiat.kolobrzeg.pl / starostwo@powiat.kolobrzeg.pl