

STAROSTA KOŁOBRZESKI

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg, dnia 02 listopada 2018r.

OŚ.6222.00001.2018

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zmian./,

w nawiązaniu do :

- art. 192 i art. 214 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 799 ze zmian./

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Sp. z o. o. przy ul. Kołłątaja 3 z dnia 05 września 2018r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Kołobrzieskiego wraz z jej zmianami udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji - Centralnej Ciepłowni CC1/2 zlokalizowanej przy ul. Kołłątaja 3 w Kołobrzegu

Orzekam:

I. Zmieniam ostateczną decyzję Starosty Kołobrzieskiego znak OŚ.I.7644-1/2005 z dnia 31 marca 2006r. zmienioną decyzjami:

- znak OŚ.I.7644-1/2005/2007 z dnia 02 marca 2007r.,
- znak OŚ.7644-2/2010 z dnia 05 listopada 2010r.,
- znak OŚ.6222.00002.2011 z dnia 14 lipca 2011r. ,
- znak OŚ.6222.00001.2013 z dnia 21 października 2013r.,
- znak OŚ.6222.00002.2014 z dnia 04 grudnia 2014r.,
- znak OŚ.6222.00001.2013 z dnia 11 grudnia 2015r.
- znak OŚ.6222.00003.2016 z dnia 29 grudnia 2016r.
- znak OŚ.6222.00002.2017 z dnia 17 listopada 2017r.

udzielając Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Sp. z o. o. przy ul. Kołłątaja 3 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji - Centralnej Ciepłowni CC1/2 pracującej z maksymalną wydajnością 105,26 MW zlokalizowanej przy ul. Kołłątaja 3 w Kołobrzegu, w ten sposób, że:

1. W punkcie I.2 decyzji pn: "Charakterystyka instalacji IPPC" informację zawartą w treści pn: Emitory i urządzenia ochrony powietrza zmienia się poprzez dopisanie:

Emitory i urządzenia ochrony powietrza

Spaliny z poszczególnych kotłów węglowych odprowadzane są do komina stalowego zbudowanego z trzech oddzielnych emitorów n wspólnej konstrukcji nośnej:

Emitor nr 1 - podłączony kocioł WR-25 (K5)

- wysokość 60 m
- średnica 1,4 m

Emitor nr 2 - podłączony kocioł WR-25 (K6)

- wysokość 60 m
- średnica 1,2 m

Emitor nr 3 - podłączony kotły WR-10M (K1 i K2), WR-10 (K3)

- wysokość 60 m
- średnica 1,2 m

Cott

2. W punkcie III.1.2 decyzji cyt" Warunki wprowadzania pyłów i gazów do powietrza z instalacji IPPC "

1. PARAMETRY EMITORÓW

ma brzmieć:

Kod emitora	Charakterystyka emitora		
	Wysokość komina m	Średnica komina d	Czas emisji h/rok
E1 (emitor kotłów WR-25)	60	1,4	8760
E2 (emitor kotłów WR-25)	60	1,2	8760
E3 (emitor kotła WR-10M, WR-10)	60	1,2	8760
E4 (emitor kotła KG-4)	18	1,0	8760

2. EMISJE DOPUSZCZALNE DO POWIETRZA Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW I EMITORÓW

ma brzmieć

Emitor	Źródło (kotły)	Rodzaj paliwa	Emisja dopuszczalna (mg/m ³ , suchych gazów), dla warunków umownych i zawartości O ₂ = 6% w gazach odlotowych		
			SO ₂	NO ₂	pył
E1	K5 (WR-25)	Węgiel kamienny	do 31.12.2024r. - 1500 od 01.01.2025r. 400	400	do 31.12.2024r. - 100 od 01.01.2025r. 30
E2	K6 (WR-25)	Węgiel kamienny	do 31.12.2024r. - 1500 od 01.01.2025r. 400	400	do 31.12.2024r. - 100 od 01.01.2025r. 30
E3	K1, K2, K3 (WR-10M, WR-10)	Węgiel kamienny	do 31.12.2024r. - 1500 od 01.01.2025r. 1100	400	do 31.12.2024r. - 100 od 01.01.2025r. 50

Emitor	Źródło (kotły)	Rodzaj paliwa	Emisja dopuszczalna (mg/m ³ , suchych gazów), dla warunków umownych i zawartości O ₂ =3% w gazach odlotowych		
			SO ₂	NO ₂	pył
E4	KG-4 (kocioł gazowy)	Gaz ziemny GZ-35	35	150	5

3. z pkt. IV.3 cyt. " Zasady gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu"

wykreśla się warunek zawarty w pkt.I ppkt.2) ostatecznej decyzji Starosty Kołobrzieskiego znak OŚ.6222.00001.2013 z dnia 11 grudnia 2015r.

Autko

II. Pozostała część ostatecznej decyzji Starosty Kołobrzeskiego znak OŚ.I.7644-1/2005 z dnia 31 marca 2006r. wraz z jej zmianami

- znak OŚ.I.7644-1/2005/2007 z dnia 02 marca 2007r.,
- znak OŚ.7644-2/2010 z dnia 05 listopada 2010r.,
- znak OŚ.6222.00002.2011 z dnia 14 lipca 2011r.,
- znak OŚ.6222.00001.2013 z dnia 21 października 2013r.,
- znak OŚ.6222.00002.2014 z dnia 04 grudnia 2014r.,
- znak OŚ.6222.00001.2013 z dnia 11 grudnia 2015r.
- znak OŚ.6222.00003.2016 z dnia 29 grudnia 2016r.
- znak OŚ.6222.00002.2017 z dnia 17 listopada 2017r.

pozostają w dotychczasowym brzmieniu.

Uzasadnienie

W dniu 05 września 2018r. do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu wpłynął wniosek Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Sp. z o.o. przy ul. Kołłątaja 3 w sprawie zmiany decyzji - pozwolenia zintegrowanego znak OŚ.I.7644-1/2005 z dnia 31 marca 2006r. udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji - Centralnej Ciepłowni CC1/2 zlokalizowanej przy ul. Kołłątaja 3 w Kołobrzegu. Przedmiotowa decyzja była wcześniej kilkakrotnie zmieniana na wniosek Strony i z Urzędu.

W/w wniosek o zmianę związany jest z modernizacją układu odprowadzania spalin polegającą na rozdzieleniu przewodów odprowadzających spaliny do jednego wspólnego emitora E1 (dotychczas) z kotłów WR-25 (K5, iK6) na dwa osobne ciągi podłączone do odrębnych emitorów: E1 (WR-25 K5) i E2 (WR-25 K6), co powoduje równomierne rozłożenie obciążeń eksploatacyjnych na dwa emitory oraz możliwość wykonania osobnych pomiarów emisji dla kotłów WR-25. Prowadzący instalację wskazał, że w związku z tym, że kotły WR-10, WR-10M nigdy nie pracują w ilości większej niż dwa przyjęto, że można wprowadzić je wspólnie do trzeciego przewodu spalinowego czyli do emitora E3.

Modernizacja nie wpływa na zwiększenie emisji, ponieważ nie powstało dodatkowe źródło emisji. Nastąpiła jedynie zmiana sposobu odprowadzania spalin.

Do wniosku załączona została analiza dotycząca braku potrzeby sporządzenia raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

Tutejszy organ w toku prowadzonego postępowania pismem znak OŚ.6233.00001.2018 z dnia 24 września 2018r. w oparciu o przepisy ustawy kpa wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy ze względu na skomplikowany charakter sprawy do dnia 05 listopada b.r.

Tutejszy organ po zawiadomieniu Spółki pismem znak OŚ.6222.00001.2018 z dnia 10 października 2018r., w dniu 22 października b.r. przeprowadził kontrolę na terenie zakładu gdzie eksploatowana jest Centralna Ciepłownia CC1/2 w Kołobrzegu przy ul. Kołłątaja 3.

Kontrola dotyczyła przestrzegania i stosowania przez prowadzącego instalację przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz spełniania warunków zawartych w pozwoleniu zintegrowanym i jego zmianach.

Podczas kontroli został sporządzony protokół wraz z dokumentacją fotograficzną (w aktach sprawy). Spółka eksploatuje instalację zgodnie z warunkami zawartymi z pozwoleniu oraz jego późniejszych zmianach oraz przepisami o ochronie środowiska.

Organ analizując wniosek, w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ) odnoszące się do pozwoleń zintegrowanych uznał, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znaczącego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt. 7, art. 214 ust.3 ustawy POŚ. W sprawie nie miał zastosowania art. 218 ustawy POŚ dotyczący zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie przepisów określonych w ustawie z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity z 2017r. poz. 1405 ze zmian /.

Anter

Modernizacja układu odpylania kotłów WR-25 spowoduje brak możliwości korzystania z derogacji ciepłowniczej, o której mowa w art. 146b ustawy POŚ, na skorzystanie z której Spółka MEC w Kołobrzegu uzyskała decyzję Starosty Kołobrzieskiego znak OŚ.6222.00001.2013 z dnia 11 grudnia 2015r.. Jednocześnie stwierdzić należy, że pismo Starosty Kołobrzieskiego znak OŚ.6222.00003(1).2017 z dnia 06 lutego 2018r. wzywające Spółkę - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. do złożenia w terminie roku od dnia doręczenia wezwania wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego związaną z dostosowaniem do wymagań wynikających z konkluzji BAT ustanowionych decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017r. stało się bezprzedmiotowe.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Starosty Kołobrzieskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec organu, który ją wydał. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Otrzymują:

1. Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o. o.
2. OŚ a/a

Z up. STAROSTY
mgr inż. *Anna Ginter*
Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska, Warszawa
2. WIOŚ w Szczecinie (decyzja ostateczna)
3. Urząd Marszałkowski w Szczecinie (decyzja ostateczna)
4. Urząd Miasta Kołobrzeg
5. RZGW Kataster Wodny

dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 253 zł na rachunek Urzędu Miasta Kołobrzeg

Sprawę prowadzi:

Z-ca Naczelnika Anna Ginter

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Gryfitów 4 -6, 78 - 100 Kołobrzeg

tel. 094 35301660 w. 232 /fax 094 3540510

www.powiat.kolobrzeg.pl / starostwo@powiat.kolobrzeg.pl